

Предписание №104/1/1 об устранении выявленных нарушений пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого были нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
Октябрьский проспект, 127				
1.	Имеющиеся в составе объекта Ф4.1 помещение книгохранилища библиотеки выделенное противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа не имеет заполнения проемов противопожарными преградами 2-го типа (Отсутствуют противопожарные двери)	Ст. 6, ч. 1 ст. 52, ч.ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23, 24, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	01.04.2019	Не выполнено
Октябрьский проспект, 127				
2.	Имеющиеся в составе объекта Ф4.1 помещение электрощитовой выделенное противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа не имеет заполнения проемов противопожарными преградами 2-го типа (Отсутствуют противопожарные двери)	Ст. 6, ч. 1 ст. 52, ч.ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23, 24, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	01.04.2019	Не выполнено