

Работа по исполнению предписания № 22-37/75 от 06.04.2018 года Федеральной службы по экологическому, технологическому и автономному надзору (западно - уральского управления) и МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова

п.1. Получен допуск на вторую группу по электробезопасности ответственный зам. директора по УВР за электрохозяйство Машковцеву Е.Н. и рабочий по КОРЗ Коротаева А.Ю. (срок устранения до 01.10.2018)

п.2. За электрохозяйство назначена Машковцева Е.Н. зам. директора по АХЧ из члена руководителей (Приложение № 2 Приказ о назначении за электрохозяйство). (срок устранения до 01.10.2018).

п.3. Ежегодная проверка электротехническая персона будет проведена при выполнении п.1, п.2. У Коратаева А.Ю. имеется удостоверение проверки знаний действительно до июля 2018 года . (срок устранения до 01.10.2018)

п.4. В школе имеется план технического перевооружения и реконструкции электроустановок утвержденный приказом директора от декабрь 2018 года. (срок устранения до 01.10.2018)

п.5. Перечень технической документации хранился разрознено и к 23.04.2018 года он будет систематизирован из отдельных папок в журнал. (срок устранения до 01.10.2018)

п.6. Оперативный журнал есть в наличии на рабочем месте оперативного персонала но он ведется не должным образом (исправлено в ходе проверки). (срок устранения до 01.10.2018)

п.7. По п.7 необходимо разъяснить какой вид пересмотра имеется ввиду, т.к. инструкции по срокам и содержанию соответствует требования. (срок устранения до 01.10.2018)

п.8. Работники электрохозяйства ответственный зам. директора по АХЧ Машковцева Е.Н. и рабочий по КОРЗ Каратаев А.Ю. имеют личную инструкцию по оказанию первой помощи при несчастных случаях, о чем свидетельствует роспись в получении инструкции в журнале «Учета обучения работников по оказанию первой медицинской помощи и выдачи инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях». (Данная (срок устранения до 01.10.2018)

инструкция утверждена письмом Минздрава № 16-16/68 от 28.06.1999 года) .

п.9. Годовой план (график) на ремонт основного оборудования имеется утвержден приказом директора от 01.09.2017 г(срок устранения до 01.10.2018)

ода № .

п.10. У персонала существует отдельная схема аварийного отдельного основного освещения. (срок устранения до 01.10.2018)

п.11. Журнал учета электрооборудования ведется, но не у всего оборудования есть технических характеристик. (срок устранения до 01.10.2018)

п.12. Электроустановки укомплектованы защитными средствами. Порядок хранения приводится в соответствии с нормами. (срок устранения до 01.10.2018)

п.13. Данный пункт выполнен в ходе проверки, нарушения устранены. (срок устранения до 01.10.2018)

п.14.Востановлены не достающие надписи указывающие номинальный ток . (срок устранения до 01.10.2018)

(срок устранения до 01.10.2018)

п.15. Приобрели недостающие плакаты и знаки . (срок устранения до 01.10.2018)

п.16. На лицевой стороне панелей щитов выполнены надписи указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование . (срок устранения до 01.10.2018)

п.17. Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, проводится регулярно (2 раза в год), о чем свидетельствуют записи в журнале проверки исправности аварийного освещения и счета фактур о покупке аварийных светильников. (срок устранения до 01.10.2018)

п.18. На ключах, кнопках и рукоятках устаревшие надписи обновлены . (срок устранения до 01.10.2018)

п.19. Имеются схемы в помещении ВРУ, работаем над их обновлением. (срок устранения до 01.10.2018)

п. 20. Устаревшие и недостающие бирки открыто проложенных кабелей с указанием напряжение восстановлены. (срок устранения до 01.10.2018)